DANH MỤC KIỂM TRA BÌNH CHỮA CHÁY

1. Bình chữa cháy được đặt tại vị trí dễ quan sát?
2. Có vật cản nào che chắn bình chữa cháy không?
3. Bảng hướng dẫn trên thân bình có còn nguyên vẹn?
4. Chốt khóa vẫn còn nguyên vẹn?
5. Các bộ phận bình không bị biến dạng, móp méo?
6. Các bộ phận bình không bị mục rỉ, xì, gãy, nứt, gấp khúc?
7. Áp suất bình có còn ở mức quy định?
8. Trọng lượng bình có còn ở mức đúng quy định?

Lưu ý: Nếu có câu trả lời không cho một trong những câu hỏi trên, phải ngay lập tức khắc phục tình trạng trước khi tick vào mặt sau của phiếu này.

CHECK FIRE EXTINGUISHER

PHIẾU KIỂM TRA BÌNH CHỮA CHÁY

Vị trí: ..... **Người phụ trách:**.....

Số quản lý: .....

Ngày kiểm tra	Nội dung kiểm tra	Người kiểm tra	Ghi chú

Phiếu kiểm tra định kỳ

Nội dung kiểm tra phía sau phiếu.